



TIGÁZ-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
4030 Debrecen, Híd u. 1.sz.
Telefon: +36 52 517-100 Fax: +36 52 517-152
Ügyintéző: Papp Béla
Levélazonosító: lenti vonalkód alsó sor

Nyírforrás Kft.
4400 Nyíregyháza
Vasvári Pál u. 5.

Tárgy: Demecser város védelmét szolgáló községi régifolyás csatorna belterületi szakasz rekonstrukciós tervére vonatkozó, közműjegyztetés és közmű-üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapján, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott **1/2016** munkaszámú, **2/1., 2/2.** rajzszámú tervdokumentáció kapcsán az alábbi közműnyilatkozatot adja tárgyi beruházás építéshatósági engedélyezési eljárásához.

Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonala feltüntetésre került.

A tervezett községi régifolyás csatorna belterületi szakasz rekonstrukciója érinti a helyszínrajzokon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő középnyomású gázelosztó rendszer nyomvonalát.

A munkálatok elkezdését megelőzően 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft. Nyíregyházi Üzeméhez címezve (4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102., 42/597-504 faxszámon) a kivitelezést ténylegesen végző vállalkozás köteles írásban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének időpontját. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, címét, felelős műszaki vezetője nevét és telefonszámát.

Az építési munkálatok megkezdése előtt szakmai felügyeletünket meg kell rendelni. Társaságunk képviselőjével az építéssel érintett területet be kell járni. Az építési tevékenység végzőjének - szakmai felügyeletünk mellett - az építési területen a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a tiltott gépi földmunka övezetét ki kell jelölni. Az építési területen található gázelosztó vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hiányát és az egyéb észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A gázelosztó vezeték nyomvonalának és a tiltott gépi földmunkavégzés övezetének kijelölése nélkül építési tevékenységet végezni nem lehet. A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

A 203/1998 Korm. rendelet 19/B § (6) bekezdés szerint, **gépi földmunkát - beleértve a fúrási tevékenységet is - a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet!**

Ezen rendelet (7) bekezdése alapján az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell:

- az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről.



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-503/0089(6)-1-219(6)-1



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-ER/81(1)-1-160(1)-1



Nyilvántartási szám:
HU-MSZT-ME801/43(1)-1-40(1)-1

401060100/011592-001/2017



212996084

- a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról, a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.
- a kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A tiltott gépi földmunkavégzés övezetén belül földmunkavégzésre, a gázvezeték feltárására majd eltakarására, csak szakmai felügyeletünk mellett kerülhet sor. Kivitelezőnek az érintett gázelosztó vezeték felszíni létesítményeinek állagmegóvásáról, a csapszekrények és aknafedelek terepszinten tartásáról gondoskodni kell.

A tervezett községi régifolyás csatorna, a gázelosztó vezeték nyomvonalára nem kerülhet.

Párhuzamos nyomvonal vezetés esetén a tervezett községi régifolyás csatorna, valamint annak különböző műtárgyait (monolit beton előfejek, lezáró fogak, átereszek, betontámfalas áttereszek, földmedrű szikkasztós vagy elvezető árkok, mederelemekkel-, fenékstabilizációkkal bélelt árkok) úgy kell megvalósítani, hogy a gázelosztó vezetékhez legközelebb eső felületeinek építési távolsága minimum 1,0 méter lehet.

A „zárt” gravitációs csapadékvíz elvezető szakaszok lehetőség szerint alulról keresztezzék a gázelosztó vezetékét. A kivitelezés során a keresztezett üzemelő gázvezeték és a kiépítésre kerülő csapadékvíz csatorna külső palástjai, felületei közötti függőlegesen mért keresztezési távolság 0,2 méternél kisebb, illetve azok keresztezési szöge 30°-nál kisebb nem lehet.

A kivitelezés során ügyelni kell arra, hogy a keresztezett meglévő üzemelő gázelosztó, leágazó vezeték fölé kiépítésre kerülő mederelemekkel-, fenékstabilizációkkal bélelt árkok folyásfeléke közötti (takarási magasság) távolságnak legalább 0,6 méternek, földmedrű szikkasztós vagy elvezető árkoknál 1,5 méternek kell lennie, vagy az érintett gázelosztó, leágazó vezeték fölé a szikkasztó, elvezető árkot meg kell szakítani.

Amennyiben az előírt védőtávolságok biztosításában kétségek merülnek fel, az érintett gázelosztó vezeték szakaszokat szakmai felügyeletünk mellett fel kell tárni. A feltárt, üzemelő gázvezeték szakaszok mechanikai sérülésekkel, illetéktelen beavatkozással szembeni védelméről kivitelezőnek minden esetben gondoskodni kell. Továbbá, a gázvezeték keresztezéseinél nyitott munkaárokból a szemle lehetőségét biztosítani kell a szakmai felügyeletünket ellátók részére, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény eltakarhatóságára vonatkozóan.

Az üzemelő gázelosztó rendszer megközelítésénél, keresztezésénél amennyiben a megközelítési, keresztezési távolság nem biztosítható, a beruházás terhére annak átalakítása válhat szükségessé. Ebben az esetben, a beruházónak megállapodást kell kötnie az elvégzendő munkák műszaki-gazdasági feltételeire vonatkozóan. A megállapodás megkötését a beruházó a TIGÁZ-DSO Kft. Fejlesztési szervezet Vezetékfejlesztési csoportjánál kezdeményezheti a 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102. címen. A gázelosztó vezetéken szükséges beavatkozásokat csak a megállapodásban rögzített gazdasági és műszaki feltételek betartásával lehet elvégezni.

A létesítmény kivitelezése során az érintett üzemelő gázvezeték rendszeren vagy tartozékaiban okozott károkért a kivitelezőt felelősség terheli, függetlenül a gázvezeteki rendszer meglévő jelzéseinek („G” jelű tábla, jelzőszalag, irányjelzők) állapotától.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázelosztó vezetékben, illetve tartozékaiban bárminemű sérülés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a **06/80-300-300** éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon. A gázvezetéken vagy tartozékaiban bekövetkezett hibát csak Társaságunk szakemberei háríthatják el.

A munkaterület átadás-átvételére, a tervezett létesítmény műszaki átadás-átvételére valamint használatbavételi, és egyéb hatósági eljárásaira Nyíregyházi Üzemünket - írásos értesítés formájában - a joghatályos nyilatkozattal érdekében meg kell hívni! Az egyeztetett nyomvonal megváltoztatása esetén, ismételt közműegyeztetést kell kezdeményezni az E-közmű rendszeren keresztül. A Társaságunk által egyeztetett tervet, és a közműnyilatkozatunk egy példányát a munkaterületen kell tartani.

Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes. A tervezett létesítmények terv szerinti megvalósításhoz fenti előírások betartása mellett hozzájárulunk.

Jelen nyilatkozatot, az engedélyezési tervdokumentáció mellékleteként kérjük kezelni!

Debrecen, 2017.09.13.


 TIGÁZ-DSO Kft.
 Területi üzemeltetési egység Debrecen
 Műszaki csoport vezető
 Kéki Sándor