

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon Abonyi Szilárd..... (név)
..... NYÍRFORRÁS KFT..... (cég)

Képviselőtében megkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt, Vízellátási ágazatát¹** a **Demecser város védelmét szolgáló Községi Régi folyás csatorna belterületi szakasz rekonstrukció** tervezésének tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

Az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt egyeztetést kezdeményezőt a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett csapadékcatorna rekonstrukciós munkák a Társaságunk kezelésében lévő ivóvíz gerinc vezetéket, táv vezetéket és kútbekötő vezetéket keresztez, annak közelében történik.

Azokon a helyeken, ahol a tervezett csapadékcatornák, csapadék átereszek, nyílt árkok, folyókák a meglévő vízvezetékek tengelyével párhuzamosan futnak a vízvezeték nyomvonalát közmű kutatóárokkaival, szakfelügyeletünk mellett fel kell tártani és a vízvezetékek tényleges helyzetének ismeretében kell a vízvezeték lesüllyesztéséről, vagy áthelyezéséről, a rekonstrukciós munkafolyamatok kivitelezési módozatairól dönteni. A kivitelezés során a vízvezeték és a csapadékcatorna palástjának vízszintes vetületei között mérve 1,0 m védőtávolságot kérünk tartani. A csapadék csatornán lévő, aknák víznyelők, vagy egyéb műtárgyak falsíkja és a vízvezeték között min. 0,7 m védőtávolságot kérünk tartani. Aknákat víznyelőket az ivóvíz gerinc és bekötővezetékre nem szabad telepíteni. A nyílt földmedrű, vagy burkolt árkok, folyókák kivitelezése során kérjük figyelembe venni, hogy a vízvezetékek felett min. 0,80 m földtakarást kell biztosítani. Ahol a nyílt földmedrű, vagy burkolt árkok esetén a védő-földtakarás nem biztosított az ivóvíz gerincvezeték kiváltását a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-től kell megrendelni. A gerincvezeték kiváltás során a meglévővel azonos átmérőjű KPE SDR 17 anyagú csövet kérünk használni. A keresztezéseknél védőcső nélkül min. 0,2 m védőtávolságot kell tartani, ahol ez nem biztosítható valamelyik csövet 0,5-0,5 m túlnyúlással védőcsőbe kell helyezni. Szintbeli keresztezéseknél a vízvezeték kiváltást a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-től kell megrendelni. Szakfelügyeletet, kiváltást a nyirsegviz@nyirsegviz.hu email címen kérjük megrendelni. Helyszíni egyeztetést Maksa Tiborral a 06 20 2440241 telefon számon lehet megtenni.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére. A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak feltételesen¹ felel meg. Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára. A nem szabályozott kérdésekben a mellékelten átadott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervekészítés során további egyeztetést *nem kérünk¹*

Nyíregyháza 2017 év 08 hónap 14 nap

.....
tervező

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Vízellátási Műszaki Iroda
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.
.....
üzemeltető

¹ nem kívánt rész törlendő